



DETALHE DO POSICIONAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS NO TERRAÇO SOBRE GABINETE DA PRESIDÊNCIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS UNIDADES EVAPORADORAS					
CONDICIONADOR DE AR	UEI-1	UEI-2 E UEI-7	UEI-3	UEI-4 E UEI-5	UEI-6
TIPO	PISO / TETO	HI - WALL	PISO / TETO	HI-WALL	HI-WALL
CAPACIDADE (BTU/h)	48.000	30.000	36.000	12.000	18.000
ACIONAMENTO	C/R SEM FIO	C/R SEM FIO	C/R SEM FIO	C/R SEM FIO	C/R SEM FIO
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	3F-380V-60Hz	1F-220V-60Hz	1F-220V-60Hz	1F-220V-60Hz	1F-220V-60Hz
LINHA DE LÍQUIDO	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	1/4"
LINHA DE GÁS	7/8"	5/8"	3/4"	1/2"	1/2"
GÁS REFRIGERANTE	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A

LEGENDA	
---	LINHA DE REFRIGERAÇÃO (Linha de Líquido + Linha de Gás + Instalações Elétricas)
---	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM (PVC 20mm - 3/4" onde não houver outra indicação)
UEI - X	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA - X Representa número de identificação
UCE - X	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA - X Representa número de identificação
LL	LINHA DE LÍQUIDO
LG	LINHA DE GÁS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - Qualquer dúvida na execução do projeto de climatização deverá ser sanada com o autor do projeto de climatização.

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PAVIMENTO TÉRREO



EDIFÍCIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL		DATA	JANEIRO 2022	
PROJETOS EXECUÇÃO ETAPA 6 - CLIMATIZAÇÃO				
RESP. TÉCNICO	CARLOS HENRIQUE ROGGIA ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 046746		ESCALA	1/75
			DESENHO	FLS
PRANCHA			ÁREA	C-01 299.97 m²
PROPRIETÁRIO DA OBRA	Câmara Municipal de Vereadores de Agudo		DESCRIÇÃO: Projeto de Climatização Pav. Térreo	
ENDEREÇO DA OBRA	Rua Theodoro Woldt, nº 331, Quadra E-3, Centro, Agudo / RS			